ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště Tábor
AČOV Tábor, Čelkovice 315, 390 02 Tábor
tel./fax: 381 264 706
e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 4113, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 20154/2026

Zadavatel: ČEVAK a.s.
PS Soběslavsko - DPČ - Turovec
Severní 2264/8
370 00 České Budějovice

Vzorek číslo: **32836**
Místo odběru: **Turovec, čp. 78**

Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	07.09.2026
Typ vzorku:	prostý	Čas odběru:	07:50
Typ rozboru:	krácený	Datum příjmu:	07.09.2026
Akreditovaný odběr:	Ano	Datum provedení analýz:	07.09.2026 - 10.09.2026
Odebral:	Berka Martin		
Způsob odběru:	manuální		
Postup odběru:	SOP - 400 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	**<5**	mg/l Pt		SOP-32		A	20	MH	vyhovuje
Zákal	**0,33**	ZF(n)	20%	SOP-33		A	5	MH	vyhovuje
Pach	**přijatelný**			SOP-34		A	přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	**37,8**	mS/m	5%	SOP-23		A	125	MH	vyhovuje
pH	**7,4**		0,1	SOP-6		A	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	**<0,5**	mg/l		SOP-31		A	3,0	MH	vyhovuje
Dusičnany	**<0,5**	mg/l		SOP-11		A	50	NMH	vyhovuje
Chuť	**přijatelná**			SOP-34		A	přijatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	**0,12**	mg/l	20%	SOP-21	M	N	0,3	MH	vyhovuje
Teplota	**18,1**	°C	5%	SOP-1		N	8 - 12	DH	
Mangan	**<0,05**	mg/l		SOP-25		A	0,050	MH	vyhovuje
Železo	**<0,050**	mg/l		SOP-24		A	0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	**0**	KTJ/100ml		SOP-101		A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	**0**	KTJ/100ml		SOP-101		A	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	**0**	KTJ/100ml		SOP-102		A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	**4**	KTJ/1ml		SOP-103		A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	**10**	KTJ/1ml		SOP-103		A	200	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Přehled zkušebních metod:

SOP-1 (ČSN 75 7342)
SOP-101 (ČSN EN ISO 9308-1)
SOP-102 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP-103 (ČSN EN ISO 6222)
SOP-11 (interní postup)
SOP-21 (ČSN EN ISO 7393-2)
SOP-23 (ČSN EN 27 888)

Přehled zkušebních metod:

SOP-24 (ČSN ISO 6332)
SOP-25 (interní postup)
SOP-31 (ČSN EN ISO 8467)
SOP-32 (ČSN EN ISO 7887)
SOP-33 (ČSN EN ISO 7027-1)
SOP-34 (ČSN EN 1622)
SOP-6 (ČSN ISO 10 523)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnot**a, SH** - směrná hodnota
P1 - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 1; Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 2; ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 22.9.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Miroslava Vilímková
vedoucí pracoviště

konec protokolu